



Date d'arrivée: 31.10.15		
Resp.	Nom	Visa
	Rossel	
	Berthoud	L
	Gruaz	
	Maeder	
	Weissbrodt	
	Secrétariat	
	Bourse	
	Contr. hab.	

EIEVMV
Entente Intercommunale des Eaux de
Vuflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix
Rue de la Poste 10
1302 Vuflens-la-Ville

Epalinges, le 29.10.2015

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 15-VD-2367

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / EIEVMV
Entente Intercommunale des Eaux de Vuflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix
Prélèvement du : 19.10.2015 Effectué par : François PILLOUD

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 15-7597 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Vuflens-la-Ville
Lieu de prélèvement : Centre de tri - Robinet du bassin extérieur, Vuflens-la-Ville
Température de l'eau : 17.8 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-210-4	pH		7.5	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-220-3	Conductivité électrique	µS/cm	580	M : 200 - 800
VD-MON-L-E-230-3	Turbidité	UT/F	0.4	T : max. 1.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté totale	°F	32.7	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté carbonatée *	°F	29.6	
VD-MON-L-E-340-7	Calcium	mg/L	109	M : max. 200
VD-MON-L-E-340-7	Magnésium	mg/L	13.3	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-340-7	Sodium	mg/L	10.1	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-340-7	Potassium	mg/L	1.8	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-340-7	Hydrogénocarbonate *	mg/L	361	
VD-MON-L-E-310-6	Sulfate	mg/L	30	T : max. 300

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-310-6	Nitrate	mg/L	12.0	T : max. 40.0
VD-MON-L-E-310-6	Chlorure	mg/L	19.0	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-310-6	Fluorure	mg/L	<0.10	L : max. 1.50
VD-MON-L-E-310-6	Bromure	mg/L	<0.10	
VD-MON-L-E-610-5	Carbone organique total	mg/L	0.7	M : max. 1.0
VD-MON-L-E-410-6	Ammonium	mg/L	0.000	T : max. 0.100
VD-MON-L-E-420-5	Nitrite	mg/L	0.000	T : max. 0.100
VD-MON-L-E-430-6	Orthophosphate *	mg/L	0.015	

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

- Eau dure.

Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de Vufflens - la - Ville, CP 25, 1302 Vufflens-la-Ville