



**Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires**  
Contrôle des denrées alimentaires  
Chemin des Boveresses 155  
CH-1066 Epalinges



EIEVMV  
Entente Intercommunale des Eaux de  
Vufflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix  
CP 68  
**1302 Vufflens-la-Ville**

Epalinges, le 24.03.2015

**RAPPORT D'ANALYSE**

V 1

**N° de dossier : 15-VD-9988**

**CONTEXTE**

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / EIEVMV  
Entente Intercommunale des Eaux de Vufflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix  
Prélèvement du : 18.03.2015 Effectué par : Laurent SALM Date arrivée : 19.03.2015

**RÉSULTATS**



**N° d'échantillon : 15-20454 - Eau de boisson à la source**

Secteur : pp - pp-EIEVMV  
Lieu de prélèvement : P1 - Vufflens-la-Ville - Puits de pompage des Isles du plan,

**VD-MIBIOL**

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

**N° d'échantillon : 15-20455 - Eau de boisson dans le réseau de distribution**

Secteur : pp - pp-EIEVMV  
Lieu de prélèvement : R1 - Mex - Réservoir des Essertes - Sous Valeyre,

**VD-MIBIOL**

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 15-20456 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp - pp-EIEVMV  
Lieu de prélèvement : R2 - Villars-Sainte-Croix - Au village 23 - Collège,

#### VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

#### ÉMOLUMENTS

Emolument : 297.00 CHF (Montant HT)

*pp E. R. Acke*

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : EIEVMV  
Entente Intercommunale des Eaux de Vufflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix, Monsieur Laurent SALM, Aux Bercies , 1123 Aclens