



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 0176

EIEVMV
Entente Intercommunale des Eaux de
Vuflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix
Rue de la Poste 10
1302 Vuflens-la-Ville

Reçu le 23.9.17/6z

Epalinges, le 19.09.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1420

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / EIEVMV
Entente Intercommunale des Eaux de Vuflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix
Prélèvement du : 12.09.2017 Effectué par : Monsieur Laurent SALM Date arrivée : 12.09.2017

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-7412 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-EIEVMV Prélèvement : 12.09.2017
Lieu de prélèvement : Réservoir des Essertes, Chemin Sous-Valeyres, Mex
VD

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-7413 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-EIEVMV Prélèvement : 12.09.2017
Lieu de prélèvement : Robinet, Rue de Marteley, Vuflens-la-Ville

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	16	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-7414 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-EIEVMV
Lieu de prélèvement : Collège - Salle de Gym, Villars-Ste-Croix

Prélèvement : 12.09.2017

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	4	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 297.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : EIEVMV
Entente Intercommunale des Eaux de Vuflens-la-Ville, Mex et Villars-Ste-Croix, Monsieur Laurent SALM, Aux Bercles , 1123 Aclens