



**Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH – 1066 Epalinges

Entente intercommunale des eaux  
Des eaux Vuflens-la-Ville, Mex ,  
Villars-Ste-Croix (EIEVMV)  
Case postale 68

1302 Vuflens-la-Ville

Réf. : FP/jw

Epalinges, le 26 mars 2012

**RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES D'EAU**

Prélèvement du 19 mars 2012

Par : M. Michel Jenny

**Concerne** : Distribution publique d'eau s/territoire de l'Entente intercommunale

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germe aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
790	1/ Vuflens-la-Ville – Evier du local de voirie	1	0	0
791	2/ Mex – Evier du local de voirie	5	0	0
792	3/ Villars-Ste-Croix – Collège - Evier de la salle des maîtres	6	0	0

**Conclusions** :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

**Copie** : --

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA  
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)